



# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TP 600

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДОГРЕВА ГРУНТА  
GREEN BOX AGRO

ИНСТРУКЦИЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЭА.00038.03 П(ИМ)

EAC

TC RU C-RU.PC52.B.00214

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Функциональное описание .....	3
Технические характеристики .....	4
Комплект поставки.....	4
Органы управления и индикация .....	5
Управление температурой.....	7
Монтаж терморегулятора.....	7
Меры безопасности .....	13
Гарантия .....	13
Транспортирование и хранение .....	13
Гарантийный сертификат .....	15
Гарантийный талон .....	16



ISO 9001:2011

Certified Management System



## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за приобретение терморегулятора TP 600!

Мы уверены, что наша продукция оправдает  
Ваши ожидания и обеспечит хороший урожай!

## **ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ**

Терморегулятор TP 600 предназначен для управления системами электроподогрева закрытого грунта в теплицах, оранжереях и других помещениях для выращивания растений.

Терморегулятор обеспечивает поддержание заданной пользователем температуры грунта по сигналам выносного датчика температуры.

Прибор имеет пыле-, влагонепроницаемый корпус со степенью защиты IP56.

Управление обогревом осуществляется одной кнопкой.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Напряжение питания	220 В
Максимальный ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность	450 мВт
Масса	350 г
Габариты	140×135×65 мм
Степень защиты	IP56
Класс защиты	II
Датчик температуры (TST02)	NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика	2 м
Допустимая температура окружающей среды	от +5 °C до +45 °C
Допустимая отн. влажность воздуха	80%
Пределы регулирования температуры	от +18 °C до +27 °C
Срок службы	не менее 10 лет

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- ① Терморегулятор TR 600** 1 шт.
- ② Датчик температуры грунта** 1 шт.
- ③ Внешний клеммный соединитель для линии заземления** 1 шт.
- ④ Инструкция пользователя** 1 шт.
- ⑤ Упаковочная коробка** 1 шт.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

Вид передней панели терморегулятора с органами управления и индикацией показан на рис. 1.



- ① Шкала температуры
- ② Сигнальный светодиод, «ВЫКЛ./АВАРИЯ»
- ③ Индикация включения обогрева «НАГРЕВ»
- ④ Кнопка управления

Рис. 1. Внешний вид терморегулятора ТР 600

Регулировка требуемой температуры нагрева и выключение терморегулятора производится нажатием на кнопку  $t^{\circ}$  «+». Одно нажатие кнопки соответствует одному шагу температуры на шкале прибора.

Перебор значений шкалы происходит «по кольцу»:  
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27°C - ВЫКЛ. -18-19-20-21-...

Общий диапазон регулировки составляет 18-27°C.

При переводе терморегулятора в положение «ВЫКЛ.» напряжение питания снимается с нагревательных секций, но сам прибор остается включенным.

В процессе работы прибор отображает на лицевой панели следующую индикацию:

### **Текущая температура грунта**

Соответствующее значение на шкале мигает зеленым цветом.

В том случае, когда текущая температура грунта выходит за пределы шкалы, мигают символы «<<» (температура менее 18°C) и «>>» (температура более 27°C).

### **Требуемая установленная температура подогрева**

Соответствующее значение шкалы горит постоянно.

### **Нагрев**

Индикатор «НАГРЕВ» загорается красным цветом, когда терморегулятор подает напряжение на нагревательные секции.

### **Выключение**

Индикатор «ВЫКЛ./АВАРИЯ» загорается зеленым цветом в случае если пользователь выключил систему обогрева, выбрав на шкале температуры значение «ВЫКЛ.».

### **Аварийная сигнализация**

В процессе своей работы терморегулятор контролирует исправность датчика температуры. Все параметры системы также контролируются по особому алгоритму и при обрыве, замыкании, перегреве диагностируются включением индикатора «ВЫКЛ./АВАРИЯ» красного цвета.

## **УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ**

При прогреве грунта до установленной пользователем температуры (с разбросом до +1°C выше заданной) реле коммутации нагревательных секций и индикатор «НАГРЕВ» отключаются, сетевое напряжение с секций снимается.

При снижении температуры грунта ниже установленной (с разбросом до -1°C ниже заданной) реле коммутации секций замыкается и включает обогрев. Индикатор «НАГРЕВ» при этом включен. Процесс включения/выключения повторяется циклически для поддержания заданной температуры.

Регулировка температуры производится по сигналам датчика температуры грунта, установленного в почве.

## **МОНТАЖ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА**

Установка и подключение терморегулятора должны производиться квалифицированным электриком. Все работы по подключению должны производиться при полном снятии питающего напряжения 220В.

**Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:**

- ① Гофрированная пластиковая трубка диаметром не менее 16 мм (длина зависит от места установки терморегулятора)**
- ② Стандартная пластиковая монтажная коробка**
- ③ Шлицевая отвертка**
- ④ Индикатор фазы сетевого напряжения**

## **ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

Подведите провод питания к месту выхода установочных проводов секций подогрева грунта. К терморегулятору может быть подключен провод сечением не более 2,5 мм<sup>2</sup>.

Подайте на провод питание, индикатором фазы найдите фазовый провод питания и пометьте его.

Отключите напряжение питания. Все работы по подключению терморегулятора производите только при выключенном напряжении.

**Внимание!** Мы рекомендуем подключать к одному терморегулятору только одну секцию обогрева грунта, чтобы грядки с разными растениями управлялись отдельно, с поддержанием температурного режима, наиболее подходящего для каждого растения.

При подключении нескольких нагревательных секций к одному терморегулятору и, соответственно, к одному датчику температуры из-за разных условий теплообмена под разными растениями возможен перегрев или недостаточный подогрев грядки, температура которой не замеряется датчиком.

Подключение нескольких нагревательных секций к одному терморегулятору возможно только в том случае, когда шаг укладки секций на разных грядках идентичен!

В этом случае параллельное соединение нескольких нагревательных секций нужно выполнить в отдельной соединительной коробке и вывести из нее один провод для подключения к терморегулятору (диаметр винтовых клемм терморегулятора позволяет подсоединять напрямую только одну нагревательную секцию).

**Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность нагревательных секций, подключаемых к терморегулятору, не превышала 3500 Вт!**

## МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Монтаж датчика температуры грунта производится на этапе установки секций обогрева грунта. Датчик температуры помещается в гофрированную пластиковую трубку, торец которой закрывается герметичной заглушкой, предотвращающей попадание внутрь земли и влаги. Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается в слое плодородного грунта на уровне корней растений. Другой конец трубы с установочным проводом внутри подводится к месту установки терморегулятора. Излишки трубы и установочного провода обрезаются по месту (Рис. 2).





Рис. 2. Схема монтажа датчика температуры

## УСТАНОВКА КОРПУСА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Снимите крышку корпуса терморегулятора. Для этого отверткой с прямым шлицем поверните четыре фиксатора на крышке в положение «1» (шильд фиксатора в горизонтальном положении), после чего лицевая панель терморегулятора со смонтированной на ней платой может быть снята (Рис. 3).



- ① Отверстия для крепления корпуса к стене
- ② Плата
- ③ Клеммы
- ④ Корпус терморегулятора
- ⑤ Крышка корпуса

Рис. 3. Корпус и крышка терморегулятора

Терморегулятор устанавливается непосредственно в теплице на ее жестких конструкциях. Закрепите корпус терморегулятора четырьмя винтами через отверстия ①.

Пропустите электрические провода через соответствующие сальниковые вводы корпуса:

- провод подвода питания к терморегулятору – через верхний ввод D16 (большой);
- провод от нагревательной секции – через нижний ввод D16 (большой)\*;
- провод от датчика температуры грунта – через нижний ввод D9 (малый).

Выполните соединения проводов к клеммам платы терморегулятора (рис. 4 – для электросетей без заземления; рис. 5 – для электросетей с заземлением):

- силовой кабель – к клеммам «L» и «N»;
- нагревательную секцию – к клеммам «Нагр.»;
- провод датчика температуры присоединяется к терморегулятору с помощью установленных на плате клемм «Датч.»

По завершении всех необходимых подключений установите лицевую панель терморегулятора на место, и поверните все фиксаторы по часовой стрелке в положение «0» (шилизы фиксаторов в вертикальном положении).

После установки лицевой панели терморегулятора на него может быть подано питающее напряжение 220 В.

---

\* Для двухжильных нагревательных секций задействуется один нижний ввод, для одножильных – два ввода.




Рис. 4. Схема подключения терморегулятора к 2-хпроводной эл. сети




Рис. 5. Схема подключения терморегулятора к 3-хпроводной эл. сети

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Терморегулятор соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Подключение ТР 600 должно производиться квалифицированным электриком.

Все работы по монтажу и подключению следует проводить при отключенном напряжении питания.

## **ГАРАНТИЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом).

**Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи изделия.**

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

1. ТР 600 допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.
2. ТР 600 должен храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.
3. Транспортирование и хранение ТР 600 должно производиться в штатной таре.
4. Не допускается транспортирование тары с ТР 600 одновременно с транспортированием активно действующих химикатов, а также с наличием цементной или угольной пыли.

5. При транспортировании тары с ТР 600 должны быть предусмотрены меры защиты ее от атмосферных осадков, прямого солнечного и радиоактивного излучения от непосредственного воздействия на нее морской воды.
6. Транспортирование тары с ТР 600 допускается производить при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °C.
7. Транспортирование ТР 600 без тары в составе какого-либо блока допускается только при условиях, оговоренных в пунктах 4–5.
8. После транспортирования ТР 600 при отрицательных температурах перед включением его необходимо выдержать без тары в рабочих условиях эксплуатации в течение не менее 3 часов.
9. При хранении ТР 600 в складских условиях температура в помещении склада должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80% при температуре 20 °C.

# ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ\*

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТР 600

Дата продажи \_\_\_\_\_

подпись

Штамп продавца:

С Руководством по эксплуатации (совмещенном с паспортом) ознакомлен.

С гарантийными условиями производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Покупатель \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

\* – Гарантийный сертификат обязателен к заполнению Продавцом при продаже терморегулятора ТР 600 физическому лицу.

\*\* – Штамп продавца ставится только после подписи Покупателя в гарантийном сертификате.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Терморегулятор ТР 600 изготовлен и испытан согласно  
ТУ 345-33006874-2015 и признан годным к эксплуатации.

Терморегулятор ТР 600

---

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК